



2Н1050

(ДСТУ ISO/IEC 17025:2006)

**“Затверджую”**

Зав. лабораторією ПП “ВЦ ТЕСТ”  
К.Т.Н. С.Н.С



А. В. Довбиш

квітня 2012 р.

## ПРОТОКОЛ № 23/PM-12

ВИПРОБУВАНЬ НА НЕГОРЮЧІСТЬ ЗГІДНО З 6 ДСТУ Б В.2.7-19-95(ГОСТ 30244-94)  
ЗРАЗКІВ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ІЗ СКЛЯНОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА  
URSA GEO марки «М 11» ВИРОБНИЦТВА ФІЛІЇ ТОВ “УРСА ЄВРАЗІЯ”  
В М. СЕРПУХОВ (МОСКОВСЬКА ОБЛ., РОСІЯ)



екземпляр: №1 (замовник випробувань)



екземпляр: №2 (ПП “ВЦ “ТЕСТ”)

**Висновок:** Згідно з 5.2 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) зразки теплоізоляційного матеріалу із скляного штапельного волокна URSA GEO марки «М 11» виробництва філії ТОВ «УРСА Евразія» в м. Серпухов (Московська обл., Росія), належать до негорючих матеріалів (за пожежно-технічною класифікацією п. 2.2 ДБН В.1.1-7-2002 *Пожежна безпека об'єктів будівництва* - негорючі матеріали (НГ)).

**ПРИМІТКА:**

1. Протокол № 23/РМ-12 стосується тільки зразків, що були піддані випробуванням.
2. Протокол є цілісним документом і може бути передрукований тільки в повному обсязі на підставі письмової згоди ПП «ВЦ ТЕСТ».

Керівник групи з підготовки  
та проведення випробувань  
ПП «ВЦ ТЕСТ»



М.В.Бондарчук

ПП ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ"  
Док. ПРОТ № 23/РМ-12 від 19.04.12р  
Аркуш 5 Аркушів 5 Екз № 7 Підпис