



2H1050

(ДСТУ ISO/IEC 17025:2006)

“Затверджую”

Зав. лабораторією ПП “ВЦ ТЕСТ”  
К.Т.Н., С.Н.С



А. В. Довбиш

квітня 2012 р.

## ПРОТОКОЛ № 24/PM-12

ВИПРОБУВАНЬ НА НЕГОРЮЧІСТЬ ЗГІДНО З 6 ДСТУ Б В.2.7-19-95(ГОСТ 30244-94)  
ЗРАЗКІВ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ІЗ СКЛЯНОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА  
URSA GEO МАРКИ «М 15» ВИРОБНИЦТВА ФІЛІЇ ТОВ “УРСА ЄВРАЗІЯ”  
В М. СЕРПУХОВ (МОСКОВСЬКА ОБЛ., РОСІЯ)

- екземпляр: №1 (замовник випробувань)  
 екземпляр: №2 (ПП “ВЦ “ТЕСТ”)

**Висновок:** Згідно з 5.2 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) зразки теплоізоляційного матеріалу із скляного штапельного волокна URSA GEO марки «М 15» виробництва філії ТОВ “УРСА Евразія” в м. Серпухов (Московська обл., Росія), належать до негорючих матеріалів (за пожежно-технічною класифікацією п. 2.2 ДБН В.1.1-7-2002 *Пожежна безпека об’єктів будівництва - негорючі матеріали (НГ)*).

**ПРИМІТКА:**

1. Протокол № 24/РМ-12 стосується тільки зразків, що були піддані випробуванням.
2. Протокол є цілісним документом і може бути передрукований тільки в повному обсязі на підставі письмової згоди ПП “ВЦ ТЕСТ”.

Керівник групи з підготовки  
та проведення випробувань  
ПП “ВЦ ТЕСТ”



М.В.Бондарчук

ПП ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР “ТЕСТ”

Док. ПРОТ № 24/РМ-12 від 19.04.12р

Аркуш 5 Аркушів 5 Екзм 1 Підпис 