



2Н1050

(ДСТУ ISO/IEC 17025:2006)

“Затверджую”

Керівник випробувального центру
ПП “ВЦ ТЕСТ”

О.О. Абрамов

” вересня 2013 р.

ПРОТОКОЛ № 45/PM-13

**ВИПРОБУВАНЬ НА НЕГОРЮЧІСТЬ ЗГІДНО З ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) ЗРАЗКІВ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ІЗ СКЛЯНОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА URSA GEO
УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛИТИ, ВИРОБНИЦТВА ФІЛІАЛА ООО «УРСА ЄВРАЗИЯ» В Г. СЕРПУХОВ»
(Россия)**

екземпляр: №1 (замовник випробувань)
 екземпляр: №2 (ПП “ВЦ ТЕСТ”)

2013

Висновок: Згідно з 5.2 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) зразки теплоізоляційного матеріалу із скляного штапельного волокна URSA GEO Універсальні плити, виробництва Філіала ООО «УРСА Евразия» в г. Серпухов (Россия), належать до негорючих матеріалів (за пожежно-технічною класифікацією п. 2.2 ДБН В.1.1-7-2002 *Пожежна безпека об'єктів будівництва - негорючі матеріали (НГ)*).

ПРИМІТКА:

1. *Протокол № 45/РМ-13 стосується тільки зразків, що були піддані випробуванням.*
2. *Протокол є цілісним документом і може бути передрукований тільки в повному обсязі на підставі письмової згоди ПП "ВЦ ТЕСТ".*
3. *Строк дії протоколу № 45/РМ-13 три роки.*
4. *Копії протоколу чинні тільки при їх завіренні в ПП "ВЦ ТЕСТ".*

Зав. лабораторії ПП "ВЦ ТЕСТ"
к.т.н., с.н.с.

А.В.Довбиш

ПП ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ"
Док. ПРОТ № 45/РМ13 від 20.09.13р

Аркуш 5 Аркушів 5 Екзп 1 Підпис 



Приватне Підприємство "Випробувальний центр "ТЕСТ"

Приватне Підприємство "Випробувальний центр "ТЕСТ"

Вих. № 1/09/16
від 13.09.2016 р.

Директору ПП «Урса»

Лемеху А.О.

04073 м. Київ, пр. С.Бендери, 13

Щодо продовження терміну дії
протоколу випробувань

Розглянувши надані Вами матеріали (обґрунтування незмінності конструктивного виконання, складових матеріалів, сертифікати на матеріали) повідомляємо, що строк дії протоколу випробувань № 45/PM-13 з визначення негорючості теплоізоляційного матеріалу із скляного штапельного волокна URSA GEO універсальні плити, виробництва філії ООО «УРСА Серпухов» (РФ), продовжується до зміни складових матеріалів, з яких виготовляється зазначена продукція.

Заступник директора-
керівник випробувального центру

О.О. Абрамов

Довбиш А.В.
Т/ф (044) 353-57-10 (11)