



2H1050

(ДСТУ ISO/IEC 17025:2006)

"Затверджую"

Директор ПП "ТЕСТ"

В.М. Майсюра

жовтня 2015 р.



ПРОТОКОЛ № 54/PM-15

ВИПРОБУВАНЬ НА НЕГОРЮЧІСТЬ ЗГІДНО З ДСТУ Б В.2.7-19-95 ЗРАЗКІВ ВИРОБІВ
ТЕПЛО-ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ ЗІ СКЛЯНОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА,
МАРКИ ЕКО-ДАХ, ВИРОБНИЦТВА ТОВ «УРСА ЄВРАЗІЯ»

- екземпляр: №1 (замовник випробувань)
 екземпляр: №2 (ПП "ВЦ ТЕСТ")




Рисунок 1 - Характерний графік змінення температури у печі (1), на поверхні (2) та всередині (3), зразків під час випробувань виробів тепло-звукоізоляційних зі скляного штапельного волокна, марки ЕКО-ДАХ, виробництва ТОВ «УРСА Євразія» (Росія).

Висновок: Згідно з 5.2 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) зразки виробів тепло-звукоізоляційних зі скляного штапельного волокна, марки ЕКО-ДАХ, виробництва ТОВ «УРСА Євразія» (Росія), належать до негорючих матеріалів (за пожежно-технічною класифікацією п. 2.2 ДБН В.1.1-7-2002 *Пожежна безпека об'єктів будівництва - негорючі матеріали (НГ)*).

ПРИМІТКА:

1. Протокол № 54/РМ-15 стосується тільки зразків, що були піддані випробуванням.
2. Протокол є цілісним документом. Копії протоколу чинні тільки при їх завіренні в ПП "ВЦ ТЕСТ".
3. Дія протоколу не поширюється на продукцію в разі зміни її конструктивного виконання та (або) характеристик матеріалів, з яких вона виготовлена.

Зав. лабораторії
к.т.н., с.н.с.

А.В.Довбиш

ПП ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ"
Док. ПРОТ № 54/РМ-15 від 12.10.15р
Аркуш 5 Аркушів 5 Екз № 1 Підпис